



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. Е-mail: krsk@enis.gosnadzor.gov.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/033 –Э

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 54»
(полное наименование юридического лица)

660118, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 35
(место нахождения юридического лица)

03.02.2022

(дата составления предписания)

Мною, главным государственным инспектором отдела по надзору электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Почтовым В.С. на основании решения заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Германа Павла Яковлевича от 25 января 2022г., 13 час. 05 мин. № Р-360-194, проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54», ИНН 2465003689 ОГРН 1022402486237 юридический адрес: 660118, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 35.

В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, норм и правил в области обеспечения исправного технического состояния и организации безопасной эксплуатации электрических установок и сетей, зафиксированных в акте проверки от 03.02.2022 №10/033/194/2022, на основании пп. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пункта 6.6. Положения о Ростехнадзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.6. Положения о Енисейском управлении Ростехнадзора, утвержденного приказом Ростехнадзора от 15.01.2019 № 13.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которых нарушены или(и) не соблюдены	Срок устранения нарушения
1	Не предоставлен паспорт на заземляющее устройство.	п. 1.8.1, 2.7.9 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03. (далее - ПТЭЭП) п. 45, 176	01.09.2023

		Проверочного листа (списка контрольных вопросов), содержащего обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 № 557, зарегистрированным Минюстом России от 03.05.2018 № 50956 (далее - ПЛ)	
2	Отсутствует присоединение технологического оборудования к системе уравнивания потенциалов согласно требований Правил	п. 7.1.88 ПТЭЭП, п. 172 ПЛ	01.09.2023

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

С предписанием ознакомлен (а):

Заведующий Недомовная Лариса Павловна




(подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор
отдела по надзору электроэнергетике
Енисейского управления Ростехнадзора




(подпись)

Почтовый В.С.

Предписание на 2 листах для исполнения получено:

Заведующий Недомовная Лариса Павловна



(подпись)